Miejski Zakład Komunalny
Pilzno Sp. z o.o.
39-223 Strzegocice 72 A
NIP 8721659408, REGON 180391185
KRS 0000321061
Kapitał zakładowy 1.000.000 zł

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie kruszywa łamanego – WAPIEŃ DOLOMITYCZNY – spełniający wymagania norm min. PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym" o deklarowanych poniżej parametrach?

ODPOWEDŹ:

Nie dopuszczamy stosowania kruszywa łamanego WAPIEŃ DOLOMITYCZNY.

2. Zwracam się z prośbą o podanie wymaganych przez Państwa podstawowych cech fizyko-mechanicznych przewidywanego do zakupu kruszywa łamanego:
   a. Kategoria uziarnienia,
   b. Gęstość ziarn,
   c. Nasiąkliwość,
   d. Zawartość pyłów,
   e. Odporność na ścierani,
   f. Odporność na rozdrabnianie,
   g. Mrozoodporność.

ODPOWIEDŹ:

Podajemy normy, które muszą zostać spełnione przez kruszywo:

a. *Kategoria uziarnienia – PN-EN 933-1*
b. *Gęstość ziarn – PN-EN 1097-6*
c. *Nasiąkliwość – PN-EN 1097-6*
d. *Zawartość pyłów – PN-EN 933-1*
e. *Odporność na ścieranie – PN-EN 1097-1*
f. *Odporność na rozdrabnianie – PN-EN 1097-2*
g. *Mrozoodporność – PN-EN 1367-1*

PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Czernicki