

IZP.2710.10.2019

Pilzno, dn. 13-11-2019 r.

### Na stronę internetową

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 106602R ul. Kościuszki w Pilźnie km 0+395,35 – 3+527”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawa Pzp”, przedstawia poniżej wyjaśnienia odnośnie zapytań zadanych w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

W związku z planowanym udziałem w wyżej wymienionym przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące wyjaśnienia dot. dokumentacji przetargowej:

1. Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 3 pkt. 4) Wnosimy o dookreślenie na każde „pisemne” wezwanie Zamawiającego.  
Ad. 1  
§ 4 ust. 3 pkt. 4 dotyczy pisemnego wezwania.
2. Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 3 pkt. 4) ppkt. b) Wnosimy o dodanie zapisu, iż kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.  
Ad. 2  
Kopie umów mogą być zanonimizowane w zakresie takich danych jak: adres zamieszkania, nr PESEL.
3. Dotyczy wzór umowy § 5 ust. 1 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający podwyższy kwotę brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie budzącej wątpliwości interpretacyjnych.  
Ad. 3  
Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT jest uregulowana w § 5 ust 7.
4. Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 6 Wnosimy o dookreślenie „uszkodzenia lub zniszczenia” z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców.  
Ad. 4  
§ 8 ust. 6 dotyczy uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców.
5. Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 7 Wnosimy o dookreślenie „szkody powstałe z winy Wykonawcy”. Prosimy o usunięcie zapisu, iż Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający na podstawie protokołu odbioru końcowego przejmie teren od Wykonawcy.  
Ad. 5  
§ 8 ust. 7 dotyczy szkód powstałych z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców. Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w czasie usuwania ewentualnych usterek lub wad w okresie rękojmi i gwarancji.

6. Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 17 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie od otrzymania informacji Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu?  
Ad. 6  
Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni.
7. Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 3 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku umów na dostawy lub usługi Wykonawca przed zawarciem umowy musi uzyskać akceptację Zamawiającego czy wystarczy przedłożenie poświadczonej za zgodności z oryginałem kopii umowy po jej zawarciu?  
Ad. 7  
§ 11 ust. 3 dotyczy wyłącznie umów na roboty budowlane. W przypadku umów na dostawy lub usługi Wykonawca przedkłada kopie umów po ich zawarciu.
8. Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 6 Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.  
Ad. 8  
Zamawiający stara się na bieżąco uzgadniać projekty umów o podwykonawstwo. Termin czternastodniowy dotyczy wyjątkowych sytuacji.
9. Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 1 pkt. 2) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru podano jedynie termin w którym do odbioru przystąpi.  
Ad. 9  
Zamawiający na wszystkich robotach dokonuje odbioru na bieżąco. Czas trwania procedury odbioru jest uzależniony od przedstawienia wymaganych w umowie dokumentów oraz zgłoszenia do odbioru robót w odpowiedniej jakości. Zamawiający zakłada, że odbiór potrwa do 7 dni.
10. Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 1 pkt. 3) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru końcowego podano jedynie termin w którym do odbioru przystąpi.  
Ad. 10  
Zamawiający na wszystkich robotach dokonuje odbioru na bieżąco. Czas trwania procedury odbioru jest uzależniony od przedstawienia wymaganych w umowie dokumentów oraz zgłoszenia do odbioru robót w odpowiedniej jakości. Zamawiający zakłada, że odbiór potrwa do 14 dni.
11. Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 1 pkt. 3) Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Ad. 11

§ 13 ust. 2 dotyczy wyłącznie wad istotnych.

12. Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 2 pkt. a) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad oraz o dodanie zapisu, iż zlecenie ich usunięcia podmiotowi trzeciemu może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu.

Ad. 12

Zamawiający przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad będzie brał pod uwagę techniczne możliwości ich usunięcia w tym terminie, a wydłużenie terminu na ich usunięcie będzie możliwe tylko w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od wykonawcy np. wystąpienie nieodpowiednich warunków atmosferycznych. W przypadku nie dotrzymania terminu na usunięcie wad Zamawiający nie będzie kierował ponownego wezwania.

13. Dotyczy wzór umowy § 14 ust. 1 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki jest okres gwarancji na oznakowanie poziome? Proponujemy okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe- 12 miesięcy i grubowarstwowe 36 miesięcy.

Ad. 13

Oznakowanie poziome objęte będzie wyłącznie rękojmią za wady na okres 36 miesięcy. Rękojmia za wady nie obejmuje normalnego zużycia.

14. Dotyczy wzór umowy § 14 ust. 5 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy usunięcie przez Zamawiającego wad lub usterek na koszt Wykonawcy nastąpi po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich usunięcie.

Ad. 14

W przypadku nie dotrzymania terminu na usunięcie wad Zamawiający nie będzie kierował ponownego wezwania.

15. Dotyczy wzór umowy § 15 ust. 2 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem uznania zamówienia za należycie wykonane? Czy będzie to data podpisania protokołu odbioru końcowego?

Ad. 15

Tak, będzie to data podpisania protokołu odbioru końcowego.

16. Dotyczy wzór umowy § 16 ust. 2 pkt. 1) Wnosimy o dookreślenie „pisemnego” wezwania.

Ad. 16

§ 16 ust. 2 pkt. 1 dotyczy pisemnego wezwania.

17. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie zakresów planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy podana była by informacja „podwykonawca nie znany na tym etapie” przy założeniu, że wykonawca nie polega na zasobach danych firm.

Ad. 17

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, przy założeniu, że wykonawca nie polega na zasobach tzw. innych podmiotów.

**BURMISTRZ PILZNA**  
  
mgr inż. Ewa Gołębiowska