

IZP.2710.29.2017

Pilzno, dn. 24-10-2017 r.

Na stronę internetową

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont drogi k. Tęczowej Doliny nr ewid. działki 787 w Machowej km 0+019 - 0+683”.


Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawa Pzp”, przedstawia poniżej wyjaśnienia odnośnie zapytań zadanych w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

Pytanie:

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na okres jesienny i możliwe niskie temperatury oraz brakiem możliwości dłuższego zamknięcia drogi (nie ma alternatywnego dojazdu dla mieszkańców) nie dopuszcza wykonania nawierzchni z betonu cementowego.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Krawiec
Zastępca Burmistrza